




## Legionellen-Statistik 2020

### Übersicht

	2020	Vorjahr
Legionellen / 100ml	Anteil in %	Anteil in %
0 - 100	89,95	91,2
101-1000	7,48	5,7
1001-10000	2,81	2,5
>10000	0,55	0,5
Anzahl der Proben	3274	4807

### Entwicklung Probenanzahl




Häufig ist eine Legionellenuntersuchung nur alle 3 Jahre notwendig. Im Jahr 2013 wurde mit den Untersuchungen begonnen, Legionellenhochs gibt es somit 2013/2014, 2016 und 2019.

Durch die Corona-Pandemie fanden viele Legionellenuntersuchungen im Jahr 2020 nicht statt.

Insgesamt erkennt man eine deutliche Zunahme an Legionellenproben.

## Entwicklung Nachweis von Legionellen



Im Dezember 2018 wurde die Analysenmethode für Legionellenuntersuchungen geändert. Man erkennt einen deutlichen Anstieg an positiven Legionellenbefunden, da ein sensiblerer Agar für die Inkubation verwendet wird und somit mehr Legionellen erfasst werden.