


Legionellen-Statistik 2022

Übersicht

	2022	Vorjahr
Legionellen / 100ml	Anteil in %	Anteil in %
0 - 100	89,14	90,70
101-1000	6,71	6,28
1001-10000	3,34	2,47
>10000	0,46	0,56
Anzahl der Proben	3710	3601


Entwicklung Probenanzahl



Häufig ist eine Legionellenuntersuchung nur alle 3 Jahre notwendig. Im Jahr 2013 wurde mit den Untersuchungen begonnen, Legionellenhochs gibt es somit 2013/2014, 2016, 2019 usw.

Durch die Corona-Pandemie fanden viele Legionellenuntersuchungen im Jahr 2020 nicht statt und wurden verschoben. So ebbt das 3-Jahresmuster immer weiter ab. Insgesamt erkennt man eine deutliche Zunahme an Legionellenproben.

Entwicklung Nachweis von Legionellen



Im Dezember 2018 wurde die Analysenmethode für Legionellenuntersuchungen geändert. Man erkennt einen deutlichen Anstieg an positiven Legionellenbefunden. Es wird ein sensiblerer Agar für die Inkubation verwendet und somit mehr Legionellen erfasst.