


# Legionellen-Statistik 2024

## Übersicht

	2024	Vorjahr
Legionellen / 100ml	Anteil in %	Anteil in %
0 - 100	95,36	91,21
101-1000	2,28	4,93
1001-10000	2,05	3,49
>10000	0,32	0,37

## Entwicklung Nachweis von Legionellen



Im Dezember 2018 wurde die Analysenmethode für Legionellenuntersuchungen geändert. Man erkennt einen deutlichen Anstieg an positiven Legionellenbefunden. Es wird ein sensiblerer Agar für die Inkubation verwendet und somit mehr Legionellen erfasst.

Seit Sommer 2023 werden wegen einer Änderung des Auswerteverfahrens weniger Legionellenergebnisse im Bereich von 100 und 200 KBE/100ml erfasst. Man erkennt einen deutlichen Rückgang der gelben Kurve (von 6,7% auf 2023 4,9% und 2024 schließlich auf 2,28%).